

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/02/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	422,145	26,240	26,869	46.6	35.7
Centro Operacional Chincha	158,106	13,152	8,395	NA	25.9
City Gate de Independencia	32,487	5,240	5,244	40.8	25.9
Total Distribuido	612,738	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 8,521	1,230	0	3.6	26.8
Centro Operacional Chincha	PE 17,878	1,062	509	3.7	25.9
	AC 131,707	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 13,671	1,205	270	3.4	37.1
	AC 14,528	1,243	278	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 6,945	2,568	0	2.9	30.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,098	2,428	0	3.8	27.4
City Gate Ica	PE 18,462	1,137	428	3.6	33.2
	AC 128,351	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 580	84	1	3.3	46.1
City Gate Marcona	PE 676	30	26	3.0	34.5
Troncal H-P ⁴	AC 189,306	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 52,245	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	32,487	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,046	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,847	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,413	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,234	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,874	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	255,554	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica