

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/02/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	431,028	22,530	23,180	46.8	33.9
Centro Operacional Chinchá	154,283	9,933	8,425	NA	32.5
City Gate de Independencia	13,263	2,970	2,978	41.7	30.4
Total Distribuido	598,574	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,239	1,054	0	3.6	27.7
Centro Operacional Chinchá	PE	16,455	1,009	478	3.6	32.5
	AC	130,589	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	16,887	1,295	418	3.4	37.1
	AC	17,776	1,343	428	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	13,634	1,742	20	3.5	29.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	12,586	2,428	0	3.8	25.4
	PE	9,714	549	322	3.6	33.3
City Gate Ica	AC	128,417	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE	575	84	0	3.3	45.5
City Gate Marcona	PE	908	41	36	3.0	35.4
Troncal H-P ⁴	AC	193,662	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	50,988	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	13,263	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,910	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	21,906	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	132,846	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,951	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,119	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	257,698	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica