

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/02/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	428,747	33,264	27,429	47.0	36.1
Centro Operacional Chinchá	156,979	15,222	8,853	NA	32.3
City Gate de Independencia	48,491	5,365	5,313	40.7	32.9
Total Distribuido	634,217	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,298	1,112	0	3.6	27.7
Centro Operacional Chinchá	PE	16,589	1,109	356	3.6	32.3
	AC	133,092	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	14,230	1,220	185	3.4	39.3
	AC	15,081	1,272	203	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,340	1,783	59	3.5	25.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,222	2,425	0	3.7	27.4
	PE	9,967	559	333	3.6	32.6
City Gate Ica	AC	122,592	NA	NA	17.0	
	PE	586	86	0	3.3	30.9
City Gate Nasca	PE	908	42	35	3.1	34.5
Troncal H-P ⁴	AC	210,926	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,037	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	48,491	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	37,379	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	21,455	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	152,092	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	85,645	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,081	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	245,216	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica