

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/02/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	454,889	25,930	8,939	46.5	35.2
Centro Operacional Chinchá	140,228	13,929	2,104	NA	32.9
City Gate de Independencia	26,595	5,376	0	41.2	31.1
Total Distribuido	621,712	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	5,215	766	0	3.6	26.8
Centro Operacional Chinchá	PE	15,905	1,024	206	3.7	32.9
	AC	119,108	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE	10,829	996	117	3.9	38.4
	AC	11,551	1,059	122	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,783	1,693	20	3.5	25.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,212	2,431	0	3.7	27.1
City Gate Ica	PE	10,138	562	299	3.6	32.6
	AC	103,710	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	513	78	0	3.3	45.9
City Gate Marcona	PE	864	43	20	3.3	33.6
Troncal H-P ⁴	AC	198,830	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,763	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	40,696	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	26,595	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	39,194	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,581	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	135,055	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,330	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	59,636	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	264,321	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica