

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/07/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	392,608	20,204	9,310	40.0	28.6
Centro Operacional Chincha	176,943	13,601	3,293	NA	35.0
City Gate de Independencia	77,556	4,039	0	40.8	24.5
Total Distribuido	647,107	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 10,547	1,310	0	3.6	17.0
Centro Operacional Chincha	PE 19,971	1,173	420	3.7	35.0
	AC 146,425	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 14,532	1,233	286	3.9	25.6
	AC 16,027	1,311	311	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,372	1,933	193	3.5	17.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 9,211	2,240	0	4.0	24.3
City Gate Ica	PE 11,222	633	353	3.6	31.7
	AC 126,169	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 691	94	3	3.6	27.7
City Gate Marcona	PE 810	38	30	3.2	25.1
Troncal H-P ⁴	AC 196,578	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 46,113	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	77,556	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,671	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,871	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	132,036	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	95,825	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,960	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	252,305	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica