

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/07/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	408,932	20,714	9,622	39.6	26.8
Centro Operacional Chincha	164,387	11,741	3,075	NA	32.3
City Gate de Independencia	121,407	5,420	3,961	40.6	26.7
Total Distribuido	694,726	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 7,070	887	0	3.6	17.8
Centro Operacional Chincha	PE 18,989	1,126	413	3.7	32.3
	AC 138,328	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 12,273	1,034	167	3.9	28.5
	AC 14,214	1,288	180	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,790	1,660	50	3.5	17.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,562	1,889	0	4.1	24.0
City Gate Ica	PE 12,155	652	367	3.6	32.7
	AC 108,638	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 617	90	3	3.6	32.3
City Gate Marcona	PE 804	38	30	3.2	26.7
Troncal H-P ⁴	AC 217,636	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 53,912	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	121,407	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,187	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	17,847	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,602	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,486	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,010	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	246,856	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica