

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/07/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	402,415	20,839	8,493	39.5	28.2
Centro Operacional Chincha	177,834	12,228	3,475	NA	31.6
City Gate de Independencia	98,562	5,367	0	40.9	27.2
Total Distribuido	678,811	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,638	1,284	62	3.6	16.9
Centro Operacional Chincha	PE 20,461	1,169	507	3.7	31.6
	AC 144,735	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 16,786	1,286	347	3.8	32.0
	AC 20,525	1,694	402	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,193	1,670	88	3.5	18.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,467	1,891	0	4.1	25.9
City Gate Ica	PE 12,143	657	394	3.6	36.0
	AC 110,166	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 657	95	2	3.6	31.4
City Gate Marcona	PE 834	39	30	3.0	29.9
Troncal H-P ⁴	AC 216,023	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 46,249	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	98,562	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,819	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,541	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	146,663	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	79,601	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,590	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	256,663	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica