

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/07/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	443,564	24,494	7,096	40.1	26.8
Centro Operacional Chincha	174,470	12,539	1,986	NA	31.5
City Gate de Independencia	98,169	5,304	3,346	40.9	24.2
<b>Total Distribuido</b>	716,203	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 16,850	1,504	220	3.6	16.4
Centro Operacional Chincha	PE 22,692	1,281	513	3.6	31.5
	AC 134,928	NA	NA	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 18,124	1,426	241	3.8	27.5
	AC 19,466	1,476	300	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,278	1,710	6	3.5	17.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,510	1,894	0	4.0	23.2
City Gate Ica	PE 12,312	675	410	3.6	34.3
	AC 114,192	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 661	94	0	3.6	26.7
City Gate Marcona	PE 826	38	30	2.9	21.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 227,403	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 50,094	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	98,169	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,767	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,971	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,665	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	81,374	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,856	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	261,703	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica