

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/07/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	381,088	19,149	9,174	39.3	25.8
Centro Operacional Chinchá	162,233	10,258	3,359	NA	21.2
City Gate de Independencia	0	0	0	43.4	32.1
Total Distribuido	543,321	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 5,316	580	39	3.6	15.4
Centro Operacional Chinchá	PE 19,070	1,009	499	3.6	21.2
	AC 137,847	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 8,014	753	116	3.9	27.9
	AC 8,912	803	132	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,146	1,426	53	3.5	17.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	4	0	4.2	25.0
City Gate Ica	PE 11,826	618	400	3.6	36.3
	AC 101,756	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 596	83	2	3.6	32.3
City Gate Marcona	PE 961	48	30	3.2	26.5
Troncal H-P ⁴	AC 229,444	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 42,713	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,025	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,696	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,723	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,000	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,982	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	201,175	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica