

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23/07/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	433,997	26,049	2,821	39.1	26.2
Centro Operacional Chincha	186,212	12,060	3,592	NA	24.8
City Gate de Independencia	125,493	5,365	5,023	40.8	24.5
Total Distribuido	745,702	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,574	1,636	254	3.6	16.2
Centro Operacional Chincha	PE 23,603	1,391	669	3.6	24.8
	AC 145,035	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 14,009	1,163	260	3.8	26.1
	AC 15,248	1,261	267	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,900	1,552	40	3.5	17.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,319	1,862	0	4.0	25.5
City Gate Ica	PE 11,935	630	397	3.6	35.7
	AC 116,958	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 658	89	3	3.6	34.9
City Gate Marcona	PE 1,042	51	33	3.2	27.7
Troncal H-P ⁴	AC 220,245	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 42,007	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	125,493	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,912	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,487	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,846	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	83,639	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	66,587	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	260,062	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica