

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/07/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	426,597	30,419	12,448	38.9	26.4
Centro Operacional Chincha	184,129	10,936	3,441	NA	25.4
City Gate de Independencia	95,467	5,778	0	40.8	25.4
Total Distribuido	706,193	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,689	1,260	161	3.6	16.3
Centro Operacional Chincha	PE 23,042	1,420	517	3.6	25.4
	AC 146,398	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 12,735	1,117	142	3.9	31.6
	AC 13,658	1,170	179	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,088	1,509	5	3.5	17.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,179	1,865	0	4.0	25.7
City Gate Ica	PE 11,706	625	361	3.6	36.0
	AC 76,900	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 608	85	3	3.6	32.8
City Gate Marcona	PE 812	38	31	3.3	29.0
Troncal H-P ⁴	AC 224,237	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 47,536	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 17,137	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	95,467	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,462	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,973	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	155,803	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	37,834	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,974	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	275,681	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica