

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/07/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	371,840	21,226	2,517	40.0	29.1
Centro Operacional Chincha	188,393	20,162	3,736	NA	26.9
City Gate de Independencia	23,735	5,561	0	40.9	32.5
Total Distribuido	583,968	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 18,606	1,555	280	3.6	17.2
Centro Operacional Chincha	PE 23,179	1,349	560	3.6	26.9
	AC 146,608	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 18,364	1,230	426	3.9	29.8
	AC 20,519	1,496	496	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,364	1,699	3	3.5	18.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,400	2,129	0	4.0	28.0
City Gate Ica	PE 11,847	645	382	3.6	35.9
	AC 74,515	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 647	90	1	3.6	32.8
City Gate Marcona	PE 843	40	32	3.2	29.6
Troncal H-P ⁴	AC 203,571	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 49,471	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	23,735	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,682	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,769	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	135,120	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	40,402	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,618	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	273,344	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica