

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/07/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	412,361	23,964	9,127	39.7	29.3
Centro Operacional Chincha	144,607	9,619	2,388	NA	28.4
City Gate de Independencia	36,075	4,405	0	40.8	27.0
Total Distribuido	593,043	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,673	750	0	3.6	17.3
Centro Operacional Chincha	PE 20,239	1,232	371	3.6	28.4
	AC 117,695	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 12,096	1,027	240	3.9	29.3
	AC 13,226	1,116	254	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,257	1,581	4	3.5	17.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,332	1,863	0	4.1	25.0
City Gate Ica	PE 11,897	635	389	3.6	35.3
	AC 70,785	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 672	86	6	3.6	34.7
City Gate Marcona	PE 835	39	31	3.0	30.3
Troncal H-P ⁴	AC 255,219	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 11,782	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 14,260	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	36,075	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,295	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,756	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	187,169	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	34,221	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,228	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	197,300	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica