

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31/07/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	399,742	27,634	2,785	39.6	22.2
Centro Operacional Chincha	182,562	12,242	3,725	NA	28.7
City Gate de Independencia	0	0	0	43.5	20.6
Total Distribuido	582,304	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 13,231	1,081	286	3.6	16.0
Centro Operacional Chincha	PE 23,214	1,308	630	3.6	28.7
	AC 146,117	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 8,685	871	72	3.9	30.8
	AC 9,747	951	94	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,100	1,724	20	3.5	15.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,335	1,858	0	4.1	25.5
City Gate Ica	PE 12,617	673	421	3.6	19.7
	AC 75,839	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 586	87	1	3.6	29.2
City Gate Marcona	PE 990	50	32	2.9	27.7
Troncal H-P ⁴	AC 241,715	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 39,239	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,785	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,356	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	176,574	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	34,042	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,645	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	252,013	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica