

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	424,416	24,452	5,367	39.5	25.8
Centro Operacional Chinchá	170,921	11,655	2,402	NA	34.2
City Gate de Independencia	0	0	0	43.5	17.3
Total Distribuido	595,337	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	10,046	1,319	0	3.7	18.2
Centro Operacional Chinchá	PE	20,346	1,330	253	3.7	34.2
	AC	140,529	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	18,303	1,396	232	3.9	28.3
	AC	22,167	1,834	280	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,457	1,850	102	3.5	19.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,098	2,450	0	4.1	19.1
City Gate Ica	PE	10,949	716	141	3.6	34.5
	AC	102,201	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE	660	95	0	3.3	31.8
City Gate Marcona	PE	810	38	30	2.6	26.4
Troncal H-P ⁴	AC	217,006	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,751	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,252	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,051	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	151,703	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,037	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,088	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	256,193	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica