

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	383,578	22,285	1,926	39.3	27.1
Centro Operacional Chinchá	201,284	11,880	6,760	NA	34.1
City Gate de Independencia	0	0	0	43.0	29.2
Total Distribuido	584,862	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	10,976	1,338	0	3.6	18.2
Centro Operacional Chinchá	PE	21,008	1,330	495	3.6	34.1
	AC	169,300	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE	17,409	1,380	393	3.8	30.5
	AC	20,591	1,578	446	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,375	1,776	118	3.5	19.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,684	2,407	0	4.0	24.7
City Gate Ica	PE	10,913	593	351	3.6	34.9
	AC	104,776	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE	652	91	0	3.3	30.9
City Gate Marcona	PE	897	50	31	2.6	25.7
Troncal H-P ⁴	AC	219,989	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	36,208	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,189	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,031	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,769	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,043	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,319	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	276,427	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica