

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	523,241	31,756	7,985	39.8	24.8
Centro Operacional Chinchá	229,515	18,128	3,334	NA	29.4
City Gate de Independencia	8,161	1,529	0	41.0	29.2
Total Distribuido	760,917	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	10,881	1,247	0	3.6	19.4
Centro Operacional Chinchá	PE	20,403	1,257	572	3.6	29.4
	AC	198,231	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	18,704	1,354	499	3.9	37.5
	AC	171,538	12,549	548	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,747	1,783	128	3.5	19.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,699	2,418	0	4.0	25.4
City Gate Ica	PE	10,735	593	352	3.6	33.5
	AC	102,403	NA	NA	17.4	
City Gate Nasca	PE	649	91	0	3.3	30.3
City Gate Marcona	PE	837	36	33	2.9	26.0
Troncal H-P ⁴	AC	140,718	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	55,743	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	8,161	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,212	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,004	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	74,502	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,391	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,620	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	474,559	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica