

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	347,333	26,844	4,651	40.1	29.4
Centro Operacional Chincha	168,242	10,389	3,167	NA	29.6
City Gate de Independencia	0	0	0	44.3	28.6
Total Distribuido	515,575	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	11,229	1,380	0	3.6	19.3
Centro Operacional Chincha	PE	20,109	1,169	530	3.7	29.6
	AC	136,904	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	17,483	1,298	455	3.8	32.3
	AC	20,568	1,932	479	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,643	1,808	105	3.5	19.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	9,013	1,952	0	4.0	28.4
City Gate Ica	PE	10,750	592	354	3.6	35.1
	AC	95,885	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE	625	89	0	3.6	32.5
City Gate Marcona	PE	1,073	49	35	3.1	30.0
Troncal H-P ⁴	AC	135,200	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,275	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,246	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,231	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	67,723	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,685	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,830	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	247,042	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica