

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	390.139	24.443	11.609	39,4	26,3
Centro Operacional Chincha	170.218	13.781	3.077	NA	33,4
City Gate de Independencia	126.195	5.952	4.540	40,7	25,1
Total Distribuido	686.552	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 10.484	1.239	0	3,6	17,3
Centro Operacional Chincha	PE 19.388	1.103	453	3,7	33,4
	AC 140.346	NA	NA	17,5	
Centro Operacional Pisco	PE 18.827	1.399	464	3,9	27,3
	AC 19.765	1.482	484	17,5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0,0	0,0
Estación Distrito Ica	PE 16.702	1.757	142	3,5	18,4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8.151	1.927	0	4,0	19,8
City Gate Ica	PE 11.002	613	353	3,6	33,9
	AC 101.900	NA	NA	17,2	
City Gate Nasca	PE 704	97	3	3,6	28,8
City Gate Marcona	PE 814	38	31	3,0	25,1
Troncal H-P ⁴	AC 214.037	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 36.010	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	126.195	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	39.894	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23.041	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	151.102	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72.013	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71.979	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	240.100	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica