

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/06/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	361.893	47.140	7.523	40,4	27,5
Centro Operacional Chincha	146.292	9.077	2.856	NA	33,8
City Gate de Independencia	29.868	5.559	0	40,5	27,7
Total Distribuido	538.053	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 2.001	474	0	3,6	19,4
Centro Operacional Chincha	PE 15.335	932	384	3,7	33,8
	AC 128.956	NA	NA	17,6	
Centro Operacional Pisco	PE 8.628	859	145	3,9	28,6
	AC 9.443	913	166	17,5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0,0	0,0
Estación Distrito Ica	PE 13.372	1.475	43	3,5	18,1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	4,2	24,5
City Gate Ica	PE 10.387	571	334	3,6	34,1
	AC 85.300	NA	NA	17,3	
City Gate Nasca	PE 654	89	0	3,6	30,5
City Gate Marcona	PE 830	39	31	3,0	29,6
Troncal H-P ⁴	AC 207.358	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 42.510	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	29.868	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41.350	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22.430	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143.578	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	68.424	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67.433	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	181.560	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica