

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3/03/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	386,593	23,688	5,246	47.1	35.4
Centro Operacional Chinchá	153,850	10,435	2,243	NA	30.1
City Gate de Independencia	70,085	5,290	0	41.0	35.9
Total Distribuido	610,528	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	6,595	1,025	0	3.6	28.0
Centro Operacional Chinchá	PE	15,645	1,060	341	3.7	30.1
	AC	131,610	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	16,189	1,254	372	3.8	39.9
	AC	17,721	1,340	403	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	15,938	1,684	55	3.5	24.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,310	2,433	0	3.7	28.1
	PE	10,434	564	319	3.6	32.3
City Gate Ica	AC	99,395	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	571	86	0	3.3	43.5
City Gate Marcona	PE	796	39	27	3.1	31.4
Troncal H-P ⁴	AC	187,998	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	40,311	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	70,085	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,043	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	25,239	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	121,716	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,916	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,685	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	219,914	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica