

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/03/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	367,020	17,364	8,354	47.3	32.1
Centro Operacional Chinchá	162,773	12,874	3,033	NA	27.9
City Gate de Independencia	13,778	2,773	0	41.6	21.0
Total Distribuido	543,571	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,507	1,024	0	3.6	27.6
Centro Operacional Chinchá	PE	17,283	1,254	447	3.7	27.9
	AC	137,983	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE	16,684	1,331	366	3.8	39.5
	AC	18,113	1,436	406	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	13,800	1,581	0	3.5	25.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,116	2,421	0	3.8	20.1
	PE	10,298	563	324	3.6	33.6
City Gate Ica	AC	103,926	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	571	87	0	3.3	46.5
City Gate Marcona	PE	788	38	30	3.2	35.2
Troncal H-P ⁴	AC	212,611	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	12,028	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	13,778	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	35,572	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	21,173	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	155,866	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,748	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,002	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	200,349	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica