

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	476,778	35,304	15,849	40.0	29.2
Centro Operacional Chinchá	271,810	18,811	7,867	NA	32.9
City Gate de Independencia	18,543	4,203	0	40.6	34.8
Total Distribuido	767,131	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,431	1,005	0	3.6	21.0
Centro Operacional Chinchá	PE	22,784	1,485	512	3.7	32.9
	AC	241,595	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	15,863	1,285	285	3.9	35.1
	AC	115,284	11,674	561	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,021	1,849	146	3.5	21.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,506	2,438	0	3.7	27.3
City Gate Ica	PE	11,044	606	339	3.6	36.0
	AC	109,750	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	635	91	0	3.3	42.6
City Gate Marcona	PE	758	42	26	3.1	29.1
Troncal H-P ⁴	AC	165,995	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,878	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	18,543	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,102	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,822	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	103,070	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,904	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	80,971	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	444,674	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica