

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	355,861	23,151	4,808	39.7	29.4
Centro Operacional Chincha	234,886	14,656	6,326	NA	32.5
City Gate de Independencia	0	0	0	43.7	32.8
Total Distribuido	590,747	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 15,470	1,496	153	3.6	20.0
Centro Operacional Chincha	PE 23,938	1,524	554	3.6	32.5
	AC 195,478	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,835	1,404	426	3.9	35.8
	AC 23,331	2,163	496	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,603	1,870	174	3.5	20.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,420	2,401	0	3.9	26.8
City Gate Ica	PE 11,115	604	374	3.6	35.9
	AC 93,744	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 632	91	0	3.3	38.8
City Gate Marcona	PE 652	32	24	2.9	31.9
Troncal H-P ⁴	AC 199,481	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 52,515	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,071	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,688	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	135,722	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,174	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,459	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	322,100	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica