

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	450,535	28,216	6,374	39.4	31.5
Centro Operacional Chinchá	250,241	13,774	6,059	NA	35.0
City Gate de Independencia	94,917	4,142	3,204	40.7	28.6
Total Distribuido	795,693	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 12,621	1,412	0	3.6	19.3
Centro Operacional Chinchá	PE 22,644	1,496	443	3.6	35.0
	AC 214,976	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE 17,695	1,370	341	3.9	32.1
	AC 21,582	1,709	406	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,620	1,808	228	3.5	21.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,274	2,397	0	3.9	26.9
City Gate Ica	PE 10,886	594	335	3.6	35.9
	AC 100,284	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 639	91	0	3.3	37.3
City Gate Marcona	PE 822	56	1	3.5	31.2
Troncal H-P ⁴	AC 217,721	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 63,694	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	94,917	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,271	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,295	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	152,155	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,841	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,567	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	350,328	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica