

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	377,341	24,118	914	40.2	27.7
Centro Operacional Chincha	235,075	13,591	6,061	NA	34.8
City Gate de Independencia	0	0	0	43.1	25.0
Total Distribuido	612,416	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 3,293	701	0	3.7	19.8
Centro Operacional Chincha	PE 17,404	1,329	334	3.7	34.8
	AC 214,378	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 9,021	873	182	4.0	23.7
	AC 9,579	906	195	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,903	1,687	122	3.5	20.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.8	23.7
City Gate Ica	PE 10,631	597	318	3.6	35.9
	AC 100,253	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 602	89	0	3.3	38.1
City Gate Marcona	PE 946	60	22	3.2	29.0
Troncal H-P ⁴	AC 221,710	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 44,471	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,191	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,440	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,080	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,196	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,817	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	275,468	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica