

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 08/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	405,441	26,174	10,245	40.3	27.3
Centro Operacional Chincha	192,328	13,942	3,683	NA	25.9
City Gate de Independencia	114,397	5,411	0	40.7	27.0
Total Distribuido	712,166	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 16,868	1,465	185	3.7	17.5
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,299	122	3.6	25.9
	AC 153,016	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 19,031	1,409	446	3.9	33.4
	AC 23,596	1,949	472	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,657	1,649	18	3.5	21.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,026	2,418	0	3.9	24.1
City Gate Ica	PE 11,386	625	366	3.6	35.3
	AC 152,316	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 592	80	0	3.6	40.3
City Gate Marcona	PE 806	40	0	3.5	29.6
Troncal H-P ⁴	AC 170,593	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 42,286	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	114,397	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,076	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,473	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	124,044	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,252	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,266	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	320,506	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica