

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 09/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	383,989	32,297	6,966	40.3	27.8
Centro Operacional Chincha	197,597	13,231	4,203	NA	26.3
City Gate de Independencia	64,936	5,483	0	40.6	26.7
Total Distribuido	646,522	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 16,929	1,489	275	3.7	18.1
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,298	122	3.6	26.3
	AC 158,224	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 19,320	1,420	417	3.9	33.5
	AC 25,278	2,271	439	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,581	1,599	18	3.5	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,712	2,410	0	3.8	24.4
City Gate Ica	PE 11,456	616	373	3.6	34.7
	AC 112,439	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 596	80	0	3.6	40.1
City Gate Marcona	PE 625	32	1	3.4	32.5
Troncal H-P ⁴	AC 209,109	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 41,475	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	64,936	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,693	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,120	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	165,297	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	37,119	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,748	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	323,212	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica