

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	492,714	25,587	7,759	40.2	27.9
Centro Operacional Chincha	181,497	10,939	3,650	NA	27.7
City Gate de Independencia	53,876	5,411	0	40.6	28.3
Total Distribuido	728,087	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,435	1,258	60	3.6	18.3
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,298	122	3.6	27.7
	AC 146,618	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 14,755	1,157	194	4.0	33.7
	AC 20,128	2,341	219	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,022	1,520	121	3.5	21.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,085	2,406	0	3.9	24.3
City Gate Ica	PE 11,520	603	370	3.6	36.2
	AC 162,401	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 547	76	0	3.6	36.9
City Gate Marcona	PE 846	40	31	3.3	29.6
Troncal H-P ⁴	AC 231,482	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 39,288	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	53,876	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,381	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,311	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	185,790	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,313	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,206	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	307,570	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica