

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	438,857	25,991	11,039	39.9	26.9
Centro Operacional Chincha	170,624	10,038	3,681	NA	26.2
City Gate de Independencia	126,638	5,428	4,230	40.6	25.0
Total Distribuido	736,119	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 7,932	730	24	3.6	17.2
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,298	122	3.7	26.2
	AC 140,248	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 8,434	786	139	4.0	29.4
	AC 9,547	843	182	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,250	1,511	78	3.5	20.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.9	23.8
City Gate Ica	PE 11,336	606	385	3.6	35.1
	AC 149,023	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 526	71	0	3.6	39.7
City Gate Marcona	PE 730	34	27	3.4	27.2
Troncal H-P ⁴	AC 228,313	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 50,252	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	126,638	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,119	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	188,193	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,444	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,334	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	265,944	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica