

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/11/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	548,700	30,666	7,646	39.4	26.8
Centro Operacional Chincha	275,412	17,119	8,354	NA	27.8
City Gate de Independencia	127,091	5,458	4,790	40.5	26.8
<b>Total Distribuido</b>	951,203	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 16,947	1,510	255	3.6	18.8
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,298	122	3.6	27.8
	AC 236,021	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 18,037	1,311	477	3.9	33.5
	AC 118,532	10,965	656	15.2	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,655	1,655	11	3.5	21.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,136	2,412	0	3.8	24.9
City Gate Ica	PE 11,373	620	370	3.6	35.9
	AC 151,819	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 616	82	0	3.6	40.0
City Gate Marcona	PE 724	34	28	3.3	28.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 185,488	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 22,190	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 14,130	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	127,091	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,291	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,111	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,086	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,789	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,896	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	482,939	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:  
 Nombre: **Dario Angel O.**
**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica