

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	598,024	38,510	10,268	37.3	24.7
Centro Operacional Chincha	330,614	18,717	9,672	NA	29.0
City Gate de Independencia	127,523	5,525	4,782	40.7	26.5
Total Distribuido	1,056,161	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,292	1,520	245	3.6	18.5
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,298	122	3.6	29.0
	AC 290,878	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 18,510	1,373	431	3.9	35.5
	AC 243,876	15,251	5,920	16.9	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,284	1,734	182	3.5	21.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,120	2,417	0	3.9	24.6
City Gate Ica	PE 11,689	621	401	3.6	36.0
	AC 146,281	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 612	88	0	3.6	37.4
City Gate Marcona	PE 711	34	25	3.1	31.8
Troncal H-P ⁴	AC 217,496	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 41,735	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	127,523	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,693	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,305	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	171,498	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,597	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,501	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	674,334	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica