

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	603,756	34,977	9,327	34.1	23.8
Centro Operacional Chincha	321,619	17,675	9,812	NA	29.3
City Gate de Independencia	127,427	5,450	4,611	40.6	26.4
Total Distribuido	1,052,802	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	16,568	1,581	189	3.6	17.9
Centro Operacional Chincha	PE	22,444	1,298	122	3.6	29.3
	AC	282,607	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	19,119	1,427	419	3.9	36.5
	AC	266,424	15,292	7,221	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,655	1,791	2	3.5	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,254	2,421	0	3.9	23.2
City Gate Ica	PE	11,683	645	384	3.6	22.4
	AC	152,412	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	595	81	0	3.6	42.1
City Gate Marcona	PE	758	37	25	3.0	32.6
Troncal H-P ⁴	AC	220,382	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,528	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	127,427	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,410	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,345	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	172,627	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,681	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,353	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	707,013	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica