

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	640,817	42,080	11,723	31.6	23.4
Centro Operacional Chincha	374,152	19,865	11,222	NA	28.8
City Gate de Independencia	127,579	5,518	4,823	40.7	27.0
Total Distribuido	1,142,548	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,949	1,443	199	3.6	19.1
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,298	122	3.6	28.8
	AC 336,759	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,478	1,374	369	3.9	37.6
	AC 311,092	16,918	8,236	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,935	1,654	62	3.5	21.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,010	2,405	0	3.9	24.8
City Gate Ica	PE 11,842	625	389	3.6	23.7
	AC 152,448	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 594	78	0	3.6	40.8
City Gate Marcona	PE 793	44	24	3.0	31.8
Troncal H-P ⁴	AC 202,842	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 47,339	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	127,579	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,276	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,251	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,315	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,730	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	81,944	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	784,009	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica