

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	731,315	42,070	22,800	31.7	22.5
Centro Operacional Chincha	348,617	19,582	12,322	NA	29.9
City Gate de Independencia	120,014	5,431	3,944	40.7	26.8
Total Distribuido	1,199,946	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,028	1,258	0	3.6	18.3
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,298	122	3.6	29.9
	AC 314,145	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 15,625	1,172	311	4.0	38.5
	AC 201,684	14,921	1,232	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,429	1,645	89	3.5	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,196	2,410	0	4.0	24.4
City Gate Ica	PE 11,761	622	400	3.6	24.5
	AC 156,839	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 548	79	0	3.6	39.3
City Gate Marcona	PE 893	40	28	3.0	31.3
Troncal H-P ⁴	AC 220,994	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 49,516	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 46,830	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	120,014	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,781	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,076	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	174,138	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,011	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,916	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	708,011	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica