

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	650,883	33,270	14,362	32.2	22.1
Centro Operacional Chincha	337,353	18,722	10,894	NA	26.2
City Gate de Independencia	25,674	4,065	0	40.9	35.4
Total Distribuido	1,013,910	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,850	663	0	3.6	20.3
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,298	122	3.7	26.2
	AC 308,059	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 8,329	736	160	4.0	38.6
	AC 267,930	16,303	4,187	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,761	1,445	72	3.5	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	4.0	24.5
City Gate Ica	PE 11,523	606	392	3.6	24.8
	AC 133,731	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 530	69	0	3.6	41.4
City Gate Marcona	PE 919	43	34	3.2	31.7
Troncal H-P ⁴	AC 208,751	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 42,080	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	25,674	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,699	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	165,051	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	57,317	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	64,348	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	694,490	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica