

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	418,049	22,108	650	40.6	29.9
Centro Operacional Chincha	177,910	13,985	3,548	NA	32.7
City Gate de Independencia	31,335	5,437	0	40.9	27.7
Total Distribuido	627,294	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,676	1,565	56	3.6	18.8
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,295	152	3.6	32.7
	AC 140,790	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 18,750	1,397	459	3.9	32.3
	AC 22,186	1,637	480	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,361	1,666	63	3.5	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,080	2,414	0	3.9	23.6
City Gate Ica	PE 11,757	630	389	3.6	21.2
	AC 149,614	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 605	82	0	3.6	41.6
City Gate Marcona	PE 765	35	29	3.2	34.1
Troncal H-P ⁴	AC 154,294	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 44,169	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	31,335	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	36,465	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,039	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	114,790	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,551	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,764	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	304,882	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica