

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	443,811	25,497	12,154	39.4	29.3
Centro Operacional Chincha	132,134	13,108	3,362	NA	31.3
City Gate de Independencia	48,593	5,544	0	41.0	27.2
Total Distribuido	624,538	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 13,053	1,212	146	3.7	18.6
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,295	152	3.6	31.3
	AC 96,637	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 15,162	1,097	187	4.0	33.4
	AC 17,261	1,307	204	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,100	1,482	120	3.5	21.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,978	2,396	0	3.9	25.2
City Gate Ica	PE 11,801	618	382	3.6	21.1
	AC 147,708	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 529	73	0	3.6	38.4
City Gate Marcona	PE 756	34	29	3.2	32.8
Troncal H-P ⁴	AC 183,361	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 52,117	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	48,593	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	35,080	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,191	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,090	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,850	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	30,814	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	298,882	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica