

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/11/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	416,485	25,085	7,800	40.1	30.3
Centro Operacional Chincha	143,909	15,058	2,859	NA	30.4
City Gate de Independencia	19,384	5,343	0	41.0	35.9
Total Distribuido	579,778	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 4,354	511	0	3.6	23.3
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,295	152	3.7	30.4
	AC 117,111	NA	NA	17.3	
Centro Operacional Pisco	PE 7,993	709	155	4.0	35.6
	AC 12,359	1,946	210	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,880	1,442	17	3.5	22.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 63	203	0	3.9	25.6
City Gate Ica	PE 11,367	606	379	3.6	22.2
	AC 141,826	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 514	68	0	3.6	41.9
City Gate Marcona	PE 761	32	31	3.2	31.2
Troncal H-P ⁴	AC 179,715	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 53,732	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	19,384	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	35,573	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	144,141	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,720	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	26,458	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	285,225	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica