

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/10/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	436,065	26,144	3,144	39.8	26.3
Centro Operacional Chincha	184,383	13,077	3,556	NA	24.9
City Gate de Independencia	63,042	4,646	0	40.8	25.4
Total Distribuido	683,490	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,394	1,031	93	3.6	17.9
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,328	55	3.6	24.9
	AC 147,545	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,309	1,345	399	3.9	33.0
	AC 20,247	1,670	423	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 10,685	1,167	8	3.5	22.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,812	2,357	0	3.9	24.4
City Gate Ica	PE 11,129	608	353	3.6	35.2
	AC 134,561	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 601	86	0	3.6	40.7
City Gate Marcona	PE 842	40	30	3.4	34.3
Troncal H-P ⁴	AC 201,749	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 53,802	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	63,042	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,137	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,475	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	157,137	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	99,486	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,536	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	271,349	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica