

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 09/10/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	459,811	26,386	8,571	39.8	26.2
Centro Operacional Chincha	154,541	10,021	3,269	NA	25.3
City Gate de Independencia	23,150	4,565	0	41.1	25.1
Total Distribuido	637,502	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 10,958	1,026	77	3.6	16.4
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,278	51	3.6	25.3
	AC 121,139	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 12,883	1,156	168	4.0	32.4
	AC 13,779	1,159	181	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,762	1,668	34	3.5	19.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,010	0	0	3.9	23.7
City Gate Ica	PE 11,541	624	367	3.6	35.4
	AC 93,747	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 528	73	0	3.6	38.0
City Gate Marcona	PE 825	38	31	3.0	31.2
Troncal H-P ⁴	AC 222,019	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 71,202	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 6,515	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	23,150	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,973	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,422	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	175,624	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,990	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,289	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	271,054	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica