

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/10/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	387,673	27,559	3,024	40.0	26.5
Centro Operacional Chincha	200,797	13,446	4,008	NA	26.0
City Gate de Independencia	32,567	4,373	0	41.4	26.1
Total Distribuido	621,037	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,580	1,471	201	3.6	16.6
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,219	49	3.6	26.0
	AC 160,773	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 18,190	1,431	334	3.9	34.4
	AC 25,976	2,223	354	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,752	1,748	114	3.5	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,079	2,406	0	3.9	23.4
City Gate Ica	PE 11,667	629	382	3.6	34.7
	AC 86,125	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 599	89	0	3.6	36.3
City Gate Marcona	PE 1,061	53	33	2.9	31.5
Troncal H-P ⁴	AC 184,138	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 56,133	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	32,567	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,047	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,308	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,783	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,961	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,281	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	305,137	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica