

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/10/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	414,328	27,696	5,243	40.3	28.3
Centro Operacional Chincha	197,452	15,455	4,423	NA	25.3
City Gate de Independencia	78,696	5,452	0	40.4	26.3
Total Distribuido	690,476	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	17,733	1,376	407	3.6	17.5
Centro Operacional Chincha	PE	22,444	1,308	57	3.6	25.3
	AC	157,275	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	18,253	1,420	472	3.9	29.3
	AC	21,893	1,900	496	17.2	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,546	1,625	211	3.5	20.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,059	2,425	0	3.9	24.3
	PE	11,586	619	384	3.6	35.4
City Gate Ica	AC	151,551	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	622	88	0	3.6	40.1
City Gate Marcona	PE	888	42	31	3.3	32.4
Troncal H-P ⁴	AC	172,027	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	26,137	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	78,696	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,225	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,962	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	124,840	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	99,748	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,295	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	282,945	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica