

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/10/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	458,488	25,507	6,721	39.4	28.4
Centro Operacional Chincha	194,080	11,582	4,244	NA	26.0
City Gate de Independencia	114,462	5,372	36	40.6	27.5
<b>Total Distribuido</b>	767,030	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,146	1,441	247	3.6	18.1
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,203	53	3.6	26.0
	AC 154,490	NA	NA	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 19,318	1,397	467	3.9	31.6
	AC 23,338	1,652	483	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,749	1,677	38	3.5	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,242	2,413	0	3.9	24.6
City Gate Ica	PE 11,459	621	381	3.6	35.0
	AC 136,036	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 594	85	0	3.6	44.9
City Gate Marcona	PE 867	39	25	3.4	35.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 212,613	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 44,989	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	114,462	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,196	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,827	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	164,589	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	99,439	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,114	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	287,119	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:  
 Nombre: **Dario Angel O.**
**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica