

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/10/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	481,330	25,335	11,332	40.1	27.0
Centro Operacional Chincha	197,247	12,127	4,191	NA	26.0
City Gate de Independencia	85,116	5,448	0	40.5	27.6
<b>Total Distribuido</b>	763,693	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	15,014	1,408	232	3.6	18.2
Centro Operacional Chincha	PE	22,444	1,230	45	3.6	26.0
	AC	159,789	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	19,768	1,462	479	3.9	35.0
	AC	23,991	2,038	491	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	15,587	1,680	82	3.5	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,249	2,413	0	3.9	25.2
City Gate Ica	PE	11,517	620	376	3.6	35.7
	AC	170,813	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	596	89	0	3.6	41.5
City Gate Marcona	PE	831	41	15	3.5	34.8
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	203,250	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	55,479	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	85,116	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,122	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,917	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,210	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	99,525	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,772	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	334,783	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:  
  
 Nombre: **Dario Angel O.**
**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica