

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 04/09/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	471,225	25,473	14,538	40.0	26.8
Centro Operacional Chincha	178,815	11,456	2,921	NA	25.0
City Gate de Independencia	99,891	5,358	0	40.6	24.8
Total Distribuido	749,931	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,259	1,172	141	3.6	15.6
Centro Operacional Chincha	PE 22,553	1,326	472	3.6	25.0
	AC 144,003	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 12,806	1,129	223	3.9	29.6
	AC 14,511	1,229	237	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,561	1,754	111	3.5	18.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,651	2,412	0	3.9	21.5
City Gate Ica	PE 10,450	573	310	3.6	34.8
	AC 136,312	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 597	83	0	3.6	35.0
City Gate Marcona	PE 836	40	31	2.9	27.4
Troncal H-P ⁴	AC 217,711	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 38,390	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 12,400	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	99,891	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,207	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,235	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	170,269	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,798	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,707	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	260,824	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica