

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 09/09/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	409,300	24,853	3,125	39.4	27.8
Centro Operacional Chincha	186,980	12,112	3,814	NA	24.7
City Gate de Independencia	115,521	5,395	3,911	40.5	26.8
Total Distribuido	711,801	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 13,105	1,233	169	3.7	16.2
Centro Operacional Chincha	PE 22,739	1,313	516	3.6	24.7
	AC 151,136	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 17,777	1,366	403	3.8	29.6
	AC 20,242	1,499	446	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,689	1,801	36	3.5	18.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,567	2,408	0	3.9	25.5
City Gate Ica	PE 10,074	570	308	3.6	35.7
	AC 102,296	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 641	90	0	3.6	36.9
City Gate Marcona	PE 848	39	31	3.0	30.3
Troncal H-P ⁴	AC 193,436	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 42,786	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	115,521	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,611	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,458	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	146,367	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,253	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,207	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	261,440	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:

 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica