

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/09/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	427,096	26,305	6,727	39.7	27.5
Centro Operacional Chincha	166,280	13,449	3,363	NA	25.1
City Gate de Independencia	69,636	5,624	0	40.6	34.8
Total Distribuido	663,012	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,997	674	56	3.7	16.9
Centro Operacional Chincha	PE 21,164	1,244	514	3.6	25.1
	AC 138,119	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 8,101	749	139	3.9	31.2
	AC 8,966	808	152	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,818	1,186	104	3.5	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	4.0	25.6
City Gate Ica	PE 9,820	509	319	3.6	35.6
	AC 100,484	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 565	70	0	3.6	38.0
City Gate Marcona	PE 1,050	52	33	3.0	30.9
Troncal H-P ⁴	AC 216,860	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 39,101	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 29,331	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	69,636	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,957	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	33	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	172,870	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	69,832	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,076	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	235,608	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica