

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/09/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	365,273	22,735	3,106	40.2	24.3
Centro Operacional Chincha	192,945	13,855	4,334	NA	23.3
City Gate de Independencia	125,387	5,381	4,640	40.7	22.5
Total Distribuido	683,605	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 13,895	1,296	243	3.7	15.6
Centro Operacional Chincha	PE 23,032	1,313	514	3.6	23.3
	AC 156,018	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 13,837	1,169	273	3.9	26.9
	AC 16,306	1,328	334	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,556	1,771	83	3.5	18.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,815	2,402	0	3.9	22.5
City Gate Ica	PE 10,257	570	328	3.6	34.7
	AC 99,271	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 648	90	0	3.6	34.1
City Gate Marcona	PE 859	48	31	3.3	28.8
Troncal H-P ⁴	AC 168,359	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 36,096	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	125,387	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,231	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,460	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	122,668	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,245	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,978	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	255,369	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica