

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/09/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	396,060	23,091	3,788	40.3	25.1
Centro Operacional Chincha	194,239	13,684	4,210	NA	25.9
City Gate de Independencia	124,752	5,299	4,747	40.5	24.1
Total Distribuido	715,051	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,888	1,320	273	3.7	15.5
Centro Operacional Chincha	PE 23,534	1,327	521	3.6	25.9
	AC 155,817	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 17,796	1,363	413	3.9	29.0
	AC 18,820	1,414	427	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,894	1,830	79	3.5	19.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,734	2,404	0	3.9	24.4
City Gate Ica	PE 10,058	570	321	3.6	35.2
	AC 105,762	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 658	88	1	3.6	35.6
City Gate Marcona	PE 840	41	31	3.2	30.2
Troncal H-P ⁴	AC 202,052	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 45,455	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	124,752	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,830	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,939	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,283	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,943	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,041	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	278,272	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica